

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Ortsteilbürgermeister
Bischleben-Stedten
Herrn Schau

**DS 0208/13 Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - Kanalbau Bachstelzenweg, 1. BA,
TVA-Objekt-Nr. 66-1223 - öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Schau,

Erfurt,

nachfolgend möchte ich Ihre Anfrage zur Kanalbaumaßnahme Bachstelzenweg, 1. BA in Bischleben beantworten:

- 1. Wer ist für die Planung des u. E. völlig unlogischen Bauablaufs verantwortlich, der auch erhebliche terminliche Auswirkungen auf den folgenden Bauabschnitt "Hamburger Berg" haben dürfte?**

Wie die Mitarbeiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes Ihnen bereits in Form einer Bürgerinformation vom 22.11.2012 schriftlich sowie im Rahmen der Ortsteilratssitzung am 04.12.2012 vor Ort mitgeteilt haben, gab es bei der Ausführung der o. g. Baumaßnahme schwerwiegende Probleme. Gemäß Bauablaufplan, der in Zusammenarbeit zwischen der ausführenden Baufirma, dem baubegleitenden Ingenieurbüro und dem verantwortlichen Bauleiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes erarbeitet wurde, sollte der Kanalbau mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Kolonnen sowohl auf der freien Fläche als auch im bebauten Gebiet vorangetrieben werden.

Nach erfolgten Probeschachtungen stellte sich heraus, dass die vorhandene Gasleitung, deren Umverlegung geplant war, nicht in der Trasse lag, die in den Bestandsplänen des Betreibers der Gasleitung eingetragen war. Aufgrund der falschen Bestandspläne konnte der ursprünglich geplante Bauablauf nicht mehr umgesetzt werden. Eine Konsequenz davon war, dass nunmehr – anders als zuvor geplant – alle Gashausanschlüsse zwingend vor der Verlegung des Abwasserkanals komplett fertiggestellt werden mussten. Andernfalls hätte die Versorgung mit Gas für die Anwohner nicht sichergestellt werden können.

Bei den von Ihnen angesprochenen Suchschachtungen im Vorfeld der Maßnahme ist allein der höhen- und lagemäßige Verlauf der vorhandenen, 100 Jahre alten Trinkwasserleitung überprüft und aufgenommen worden, um konfliktfrei den Abwassersammler planen zu können. Die Probleme mit der Gasleitung waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar und kamen auch für die Betreiberin, die Stadtwerke Erfurt, völlig überraschend. Wie Ihnen bereits vom

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

Tiefbau- und Verkehrsamt mitgeteilt wurde, werden in Kürze die Arbeiten wieder aufgenommen. Geplant ist, die restlichen Hausanschlüsse Gas fertigzustellen und dann mit zwei Kolonnen den Kanal- und Straßenbau zum Ende zu bringen.

2. Wie ist der Stand der Vorbereitung des Bauabschnitts "Hamburger Berg" in Fragen Termin, Verkehrsführung, Finanzierung, Straßenwiederherstellung?

Die Kanalbaumaßnahmen Bachstelzenweg, 2. BA und die Kanalbaumaßnahme Hamburger Berg sind für den Haushalt 2013 vorgesehen. Da die abschließende Bestätigung des Haushalts noch nicht erfolgt und der Neubeginn von Investitionsmaßnahmen davon abhängig ist, kann der genaue Termin für den Baubeginn der nächsten Abschnitte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definiert werden. Wie bei jedem Bauvorhaben üblich, werden auch hier die in Anspruch genommenen Straßenflächen nach den Regeln der Technik wieder hergestellt. Weiterhin wird alles unternommen, die Einschränkungen der Anwohner während der Bauzeit für die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein