

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat
Herrn Staufenbiel
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

**DS 1773/14 - Wasserschaden Feiningerstraße;
Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Staufenbiel,

Erfurt,

Sie thematisieren Wasserschadensfälle in der Feiningerstraße. Ihre in diesem Zusammenhang gestellten Fragen möchte ich mit den nachfolgenden Informationen beantworten:

- 1. Warum wurde das Schreiben von der Stadtverwaltung vom 9. Juli 2014 bisher nicht beantwortet und sind seitens der Verwaltung entsprechende Maßnahmen geplant?**

Das von Ihnen angesprochene Schreiben war unmittelbar an den Entwässerungsbetrieb gerichtet. Als fachlich zuständiger Eigenbetrieb reagierte der Entwässerungsbetrieb am 04.09.2014 mit einer ersten Zwischeninformation, per E-Mail an eine Betroffene, in der der Sachstand kurz erläutert und eine weitergehende Information angekündigt wurde. Ich bitte Sie um Verständnis, das im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung zu Personendaten keine weitere Auskunft erteilt werden kann. Die fachliche Bewertung des Sachverhaltes wird in der Antwort zur Frage 2 dargestellt.

- 2. Liegt hier ein Planungsfehler aufgrund des Querschnittes der Rohre vor und welche Möglichkeiten gibt es, kurzfristig die Schadensquelle zu beseitigen?**

Ein Regenrückhaltebauwerk hat grundsätzlich die Funktion und Aufgabe, bei Starkregen anfallende Niederschlagswassermengen zu speichern und zeitversetzt wieder dem Kanalnetz zuzuführen. Dass es dabei zu einem temporären Einstau des Bauwerkes bzw. des Kanals kommt, liegt im Zweck des Bauwerkes. Der gedrosselte Ablauf bzw. die Entleerung des Bauwerkes kann dann bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen. Allerdings kann und darf diese Funktion nicht zur Gefährdung bzw. zur Schädigung der Anwohner führen.

Insofern war das erste uns bekanntgemachte Schadensereignis im Sommer 2013 für den Entwässerungsbetrieb Anlass, die betroffenen Grundstücke gemeinsam mit den Anwohnern zu begehen und nach Schwachstellen der

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

Grundstücksentwässerung zu suchen. Insbesondere lagen diese in fehlenden oder nicht sachgerecht installierten Rückstausicherungen auf den Grundstücken. Diese Problematik sollte zwischenzeitlich beseitigt sein. Sollte hier weiterer Beratungs- bzw. Konsultationsbedarf seitens der Anwohner bestehen, sind die zuständigen Mitarbeiter des Entwässerungsbetriebes gerne zu weiteren Gesprächen und/oder Vor-Ort-Terminen bereit.

Darüber hinaus wird seitens des Entwässerungsbetriebes an einer weiteren Optimierung des Betriebsregimes für dieses Regenrückhaltebauwerk gearbeitet. Die Entleerungszeit des Bauwerkes soll im Kontext zur hydraulischen Belastung des Kanalnetzes weiter qualifiziert werden. Da dazu umfangreiche Vorarbeiten (Durchflussmessungen u. a.) erforderlich sind, kann zurzeit das Ergebnis noch nicht prognostiziert werden.

3. Zu welchem Zeitpunkt werden die Bürger über die Ergebnisse der Prüfung informiert?

Sobald die Ergebnisse vorliegen, voraussichtlich im I. Quartal 2015, werden die betroffenen Anwohner informiert.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein