

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1774/15

Titel

Dringliche Informationsaufforderung - neue Sitze im Steigerwaldstadion

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

1. *Entsprechen diese Informationen den Tatsachen und wenn ja, um wie viele bereits defekte Sitze handelt es sich?*

Es entspricht den Tatsachen, dass nach dem Heimspiel gegen Preußen Münster durch die verantwortlichen Mitarbeiter festgestellt werden musste, dass 63 rote Sitze bereits defekt waren. Nach dem Spiel gegen VfB Stuttgart II wurden weitere 41 defekte Sitze gezählt, die bis zum nächsten Heimspiel ausgetauscht werden.

2. *Welcher Art waren die Defekte und Beschädigungen und wie wird der Ersatz finanziert bzw. greifen hier Gewährleistungsregelungen?*

Die Sitze waren mittig im oberen Bereich der Lehnen eingerissen. Gemäß Totalübernehmervertrag sind Lieferungen, die mit der Errichtung der Multifunktionsarena in Zusammenhang stehen, durch den Auftragnehmer zu erbringen. Die hieraus folgende Mängelhaftung liegt vertragsgemäß ebenfalls beim Auftragnehmer.

3. *Wenn nach so kurzer Zeit Defekte an den Stühlen auftreten, wurde im Vorfeld die Qualität falsch bewertet bzw. wurde im Verlauf der Planung eine mindere Qualität als ursprünglich geplant verbaut?*

Der Hersteller der Stühle verfügt über hinreichende Referenzen in der Bestuhlung von Sportarenen. Exemplarisch seien hier die Bayarena in Leverkusen, der Audi-Sportpark in Ingolstadt, die Arena "Auf Schalke", das Volkswagen-Stadion Wolfsburg, die SGL-Arena Augsburg oder das Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim genannt. Es war demnach weder im Vorfeld noch im Verlauf der Planung davon auszugehen, dass die verbauten Stühle eine mindere Qualität aufweisen würden. Die ausgetauschten defekten Stühle wurden dem Hersteller zur Materialprüfung übergeben. Es ist grundsätzlich möglich, dass ggf. ein Produktionsmangel in der betreffenden Charge vorliegt.

Weitere Erkenntnisse hierzu sind in Abhängigkeit weiterer Defekte nach den nächsten Heimspielen bzw. nach abgeschlossener Untersuchung durch den Hersteller zu gewinnen.

Anlagen

gez. Batschkus

Unterschrift 1. Werkleiter

31.08.2015

Datum