

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion Freie Wähler/FDP/Piraten
im Erfurter Stadtrat
Herr Stassny
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

DS 0603/16 - Westtribüne Steigerwaldstadion
Anfrage nach §9 Abs. 2 GeschO -öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Stassny,

Erfurt,

Ihre Anfragen beantworte ich wie folgt:

- 1. Wie ist der Arbeitsstand zur brandschutzrechtlichen Ertüchtigung der Westtribüne und wird nach jetzigem Stand der vorgegebene Kostenrahmen für Planung und Ausführung eingehalten? Sollten noch keine Ergebnisse vorliegen, bitte ich zu erläutern warum nicht.*

Kurz vor Ostern wurde dem Bauherrn eine Kostenschätzung nach DIN 276 übergeben. Da Grundlagen dieser Kostenschätzung inhaltlich in wesentlichen Teilen einer Überprüfung bedürfen, werden in der 14. KW zwei weitere Sachverständige (Statik, Elektro) hinzugezogen (Zweitmeinung). Danach wird die weitere Vorgehensweise abgestimmt.

- 2. Wie schätzt die Verwaltung den baulichen Zustand der Westtribüne ein und wie lange wird die Tribüne aus Sicht der Verwaltung nutzbar sein, eh sie aus Sicherheitsgründen durch einen notwendigen Ersatzbau ersetzt werden muss bzw. welche baulichen Mängel sind der Verwaltung bereits jetzt bekannt?*

Der bauliche Zustand der Westtribüne präsentiert sich dem Alter entsprechend. In den kommenden Jahren werden Instandhaltungsarbeiten am Dachtragwerk/ Membran notwendig werden. Um Schäden am Tragwerk zu vermeiden und die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes zu gewährleisten, sind eine umfangreiche Betonsanierung sowie der Austausch sämtlicher Dehnungsfugen erforderlich (die aufwendigen Fugenkonstruktionen an sich erscheinen in Ordnung). An 3 von 5 Mundlöchern (2 erfolgten bereits in der Vergangenheit) müssen perspektivisch Abdichtungsarbeiten durchgeführt werden, um die Tribüne dauerhaft vor eindringendem Oberflächenwasser zu schützen. Die bereits bekannten baulichen Mängel beziehen sich auf den Brandschutz und umfassen im Wesentlichen die notwendigen Maßnahmen zur Schaffung von 5 Brandabschnitten (u.a. incl. Demontage Dämmung des Innenraumes, der teilweisen Erneuerung von Brandwänden und -türen, Schottung von

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

Durchlässen, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Einbindung in die zukünftige Brandmeldeanlage der Multifunktionsarena).

3. *Wie lange besteht die Fördermittelbindung für die Westtribüne und gibt es bereits Kalkulationen oder Schätzungen, was ein Ersatzbau inkl. Anpassung an die dann bestehende Arenastruktur kosten wird?*

Die Fördermittelbindung ist im vorliegenden Fall nicht konkret definiert. Der Zuwendungsbescheid zur Projektförderung (Projekt-Nr. -846/993-65) vom 09.06.1993 regelt die Zweckbindung wie folgt:

"Die mit der Zuwendung angeschafften Gegenstände [sic] sind auf Dauer für den Verwendungszweck zu verwenden."

Die Kosten eines Ersatzneubaus (inkl. Anpassung) sind abhängig vom Grad des Ausbaues und der Schaffung von Funktionsräumen. Erst nach Definition dieser Funktionen ist eine seriöse Kostenschätzung möglich.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein