

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2364/16

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 27.10.2016 zum TOP Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 21.07.2016 zum TOP 7.1 Parksituation in der Stolzestraße (DS 1692/16); hier: Ergebnisse Gespräche

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

"Der Ausschuss für Bau- und Verkehr soll über die Ergebnisse der weiteren Gespräche mit dem Garten- und Friedhofsamt, der Feuerwehr und der WbG in Bezug auf die Gehwegbreite bzw. Parksituation in der Stolzestraße informiert werden.

Weiterhin soll auch eine Klärung in Bezug auf die Kostenübernahme erfolgen."

Am 03.11.2016 fand ein Ortstermin mit Vertretern des Tiefbau- und Verkehrsamtes, des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz und der WbG Borntal statt.

In diesem Termin erläuterten die Vertreter der Verwaltung, dass für die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen vor den Häusern 8 – 10 der 2. Rettungsweg der Gebäude gesichert sein muss und gingen auf die aktuelle Situation ein. Da derzeit dieser 2. Rettungsweg nicht ausgewiesen ist, kann die Feuerwehr der Schaffung der Stellplätze aufgrund des nötigen Platzbedarfs nicht zustimmen.

Seitens des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die WbG Borntal zeitnah einen Brandschutzplaner beauftragen sollte um zu prüfen, wie der 2. Rettungsweg sichergestellt werden kann.

Erst wenn für die Gebäude der 2. Rettungsweg sichergestellt ist, können die weiteren Schritte für eine evtl. Parkplatzerweiterung ausgelöst werden.

Zusätzlich zu den vorangegangenen Ausführungen wird darauf hingewiesen, dass auf der Straßenseite mit vorhandenem Altbaumbestand im Kronen-/Traufbereich der Bäume kein grundhafter Ausbau von Parkplätzen möglich ist.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Reintjes

Unterschrift Amtsleiter

22.11.2016

Datum