

**Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0183/19**

Titel

Feuerwehr Gispersleben Amtmann-Kästner-Platz Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen Teil  
Grundlegende Anforderungen an die Barrierefreiheit

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

- (1) Wie ist der aktuelle Stand zur Herstellung der in der Norm vorgeschriebenen Beleuchtungsstärke?

Die Platzbeleuchtung wurde durch das Tiefbau- und Verkehrsamt bereits in der 11. KW 2018 ertüchtigt. Mit der Straßenbeleuchtung kann für Beleuchtungssituation im Einfahrtsbereich des Gerätehauses keine weitere Verbesserung erzielt werden.

Die notwendige Änderung der Beleuchtung am Gerätehaus wurde daher von A37 an A23 übergeben.

Seitens des A23 wurde mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt des Umbaus in den 90er Jahren die Anforderungen zur Beleuchtungsstärke für Außenflächen der Feuerwehren nicht expliziert erwähnt waren, diese Anforderungen wurden aber spezifiziert und die Beleuchtungsstärken erhöht. Zur Realisierung o. g. Maßnahme sind eine Beleuchtungsberechnung, Erweiterungen und aufwendige Umbauten der vorhandenen Elektroanlage notwendig. Hierzu hat bereits in der Vergangenheit ein Vororttermin stattgefunden. Auf Grund der vorgegebenen Prioritäten waren nicht die notwendigen Ressourcen zur zeitnahen Bearbeitung vorhanden. Die Planung wird gegenwärtig vorgenommen und vorauss. ab der 8. KW 2019 können die Angebote eingeholt werden. Die Vergabe kann etwa bis Mitte März 2019 erfolgen. Die Ausführungszeit ergibt sich je nach Leuchtenhersteller (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen) und die reine Montagezeit beträgt ca. 4 Arbeitstage.

Anlagen

gez. Reintjes

Unterschrift Amtsleiter

11.02.2019

Datum