Der Oberbürgermeister



Titel der Drucksache:

Antrag des Oberbürgermeisters zur Drucksache 0278/22 - Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen - Ausgabe 2022 Drucksache 1029/22

Ä./E.-Antrag zur DS-Nr.: 0278/22

Stadtrat öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	20.06.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	06.07.2022	öffentlich	Entscheidung

Änderungs/Ergänzungsantrag Verwaltung

Die Anlage 1 der Drucksache 0278/22 wird durch die Anlage dieser Drucksache ersetzt:

Begründung:

Mit Schreiben vom 20.05.2022 hat die EVAG nach erneuter Prüfung Widerspruch zur geplanten und ursprünglich mit ihr abgestimmten Änderung der Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen Ausgabe 2022 eingelegt. Dabei ging es um die neue Festlegung, dass das taktile Einstiegsfeld bei den Straßenbahnen nicht wie bisher die erste Tür, sondern die erste Doppeltür kennzeichnen soll. Die EVAG hat in einer gemeinsamen Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten und dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung ausgeführt, dass alle bisher mit taktilen Elementen ausgerüsteten Haltestellen nach dem alten System ausgerüstet wurden und ein Umbau z.B. am Anger nicht möglich und leistbar ist. Die veränderte Festlegung würde zu unterschiedlichen Haltepositionen führen, die dem Fahrpersonal nicht zu vermitteln sind. Im Zuge einer einheitlichen Lösung im gesamten Straßenbahnnetz wurde einvernehmlich beschlossen, die bisherige Lösung "Einstiegsfeld an der ersten Tür" zu belassen.

Folglich wurde auf Seite 47 unter dem dritten Anstrich "die erste Doppeltüre" durch **"die erste Tür**" ersetzt. Weiterhin müsste im Sachverhalt im Punkt 1 der letzte Satz wird gestrichen werden: An Stadtbahnhaltestellen zeigt das Einstiegsfeld nun einheitlich auf die erste breite Tür an.

Anlagenverzeichnis

- geänderte Anlage 1 – Regelbauweisen zum barrierefreien Bauen in der Landeshauptstadt Erfurt – Ausgabe 2022, aufgestellt 01. Juni 2022

DA 1.15 Drucksache : **1029/22** Seite 1 von 2

Hinweise zu den Änderungen in den Anlagen zur Drucksache 0278/22:

Die aktuelle Anlage wurde dieser Drucksache angefügt und ist im Bereich Oberbürgermeisters $sowie\ im\ Gremien informations system\ zur\ Drucksache\ einsehbar.$

20.06.2022, gez. A. Bausewein Datum, Unterschrift

Seite 2 von 2 Drucksache: 1029/22