

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU  
im Erfurter Stadtrat  
Herrn Schwäblein  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

## DS 1801/12 - Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO – Bauarbeiten öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Schwäblein,

Erfurt,

zu Ihren Fragen kann ich wie folgt informieren:

*Seit Wochen werden in der Richard-Breslau-Straße Gasrohre verlegt. In Verbindung mit den Bauarbeiten wurde diese Straße als Einbahnstraße ausgewiesen.*

*Zwischen der Alfred-Hess-Straße und der Reichartstraße sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Lediglich die Pflasterung eines ca. 1,5 mal 3 m<sup>2</sup> großen Bereiches in der Nähe der Einmündung zur Alfred-Hess-Straße fehlt noch.*

*zu 1) Wer ist für die Baustelle verantwortlich und warum dauern diese Arbeiten so lange?*

Träger dieses Bauvorhabens sind die Stadtwerke Erfurt GmbH. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Erneuerung einer Gashochdruckleitung bei der eine alte Stahlleitung DN 200 aus dem Jahr 1965 ersetzt wird. Mit der Durchführung der Baumaßnahme wurde die Firma Bohlen und Doyen beauftragt. Die Grabung wurde am 12.07.2012 beantragt und am 18.07.2012 für den Zeitraum vom 30.07.2012 bis zum 07.09.2012 genehmigt. Am 04.09.2012 wurde die Grabung, auf Antrag der ausführenden Firma, bis zum 28.09.2012 verlängert. Die Firma Bohlen und Doyen begründet die lange Bauzeit mit:

- fehlenden Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe Schüttgüter bzw. Aushub zu lagern
- weite Transportwege
- querende Hausanschlüsse der Niederdruckleitung erschweren die Schachtarbeiten zusätzlich. Jeder Hausanschluss muss im Vorfeld geöffnet werden, um die Tiefenlage zu prüfen, da man das Stahlrohr DN 200, welches verlegt wurde, nicht einfach nach oben oder unten verzogen werden kann.

*zu 2) Warum sieht man tagelang keine Arbeiter auf der Baustelle und wenn doch, dann höchstens drei?*

Die Frage wurde an die Baufirma weitergegeben und wie folgt beantwortet:  
„Es ist vorgekommen, dass mal die Arbeiten für einen Tag unterbrochen wer-

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:  
E-Mail: [oberbuergemeister@erfurt.de](mailto:oberbuergemeister@erfurt.de)  
Internet: [www.erfurt.de](http://www.erfurt.de)

Rathaus  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6  
Haltestelle:  
Fischmarkt

den mussten. Wie z. B. am 07.09.12., da hatten wir in Büßleben eine umfangreichere Wasserumbindung wo verstärkt Personal gebraucht wurde, und sich noch einige Mitarbeiter im Urlaub befinden bzw. Krank waren. Ansonsten war die Baustelle eigentlich besetzt. Die Frage warum sich nur drei Mitarbeiter auf der Baustelle befinden ist ganz einfach erklärt. Für den Tiefbau benötigen wir nur drei Mitarbeiter. Zur Rohrverlegung befindet sich natürlich das Schweißerteam parallel auf der Baustelle und der Pflasterer ist auch nur auf der Baustelle wenn er benötigt wird. Da wir die Baustelle nur abschnittsweise (kompletter Baubereich 70 m, incl. Bagger und LKW) zur Verfügung haben, können wir nicht die komplette Länge ausschachten und mit einer zweiten Truppe verfüllen.“

*zu 3) Wieso können das oben beschriebene Loch nicht geschlossen und die Einbahnstraßenführung zwischen Alfred-Hess-Straße und Reichartstraße aufgehoben werden?*

Die Anbindestelle (Höhe Alfred-Hess-Straße) wurde auf Forderung des Tiefbau- und Verkehrsamtes provisorisch verfüllt, **aber nicht gepflastert**, da hier, technologisch bedingt, die Einbindung am Schluss der Baumaßnahme erfolgen muss. Die Beauftragung der zusätzlichen Pflasterung der Baugrube (Kopfloch) war unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von der SWE nicht mitgetragen worden. Die Einbahnstraßenregelung ist aus verkehrsorganisatorischen Gründen gewählt worden, um eine Staugefahr und unnötige Rangiervorgänge im Baubereich zu unterbinden.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein