

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion
Herrn Hose
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO zur Stadtratssitzung am 01.10.14
Drucksache 1780/14 - Sicherheitsstandards an Erfurter Schulen, öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Hose,

Erfurt,

Ihre Fragen zu o. a. Drucksache beantworte ich wie folgt:

1. Wie schätzt die Stadtverwaltung den baulichen und sicherheitstechnischen Zustand der Flure und Treppen unter besonderer Berücksichtigung der Flucht- und Rettungswege an den Erfurter Plattenbauschulen, die in den letzten 20 Jahren nicht oder nur teilsaniert wurden, ein? Bitte einzeln auflisten.

Erfurt hat mehr als 60 Schulobjekte, ca. die Hälfte davon wurde in den Jahren 1970 bis 1990 als sogenannte Plattenbauschulen in Fertigteilbauweise errichtet. In den letzten 20 Jahren wurden nach und nach diverse Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Vorrang hatten die sicherheitstechnischen Auflagen, wie Brandschutzanforderungen sowie der Haus- und Krisenalarm. Flucht- und Rettungswege wurden dabei mit hoher Priorität berücksichtigt, inklusive die dazugehörigen Flure und Treppen.

Die Funktionsfähigkeit der Schulen ist gewährleistet.

Es besteht jedoch ein enormer Sanierungsbedarf, um verschlissene Bausubstanz in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

2. In welchen baulichen und sicherheitstechnischen Zustand befinden sich Fenster und Außenanlagen an den angesprochenen Erfurter Plattenbauschulen? Bitte einzeln auflisten.

Der Austausch der alten Fenster erfolgte ebenfalls über die Jahre in den meisten Plattenbauschulen. Allerdings gibt es nach wie vor Objekte, in denen der Austausch der Fenster noch erfolgen muss. Schwerpunkt sind dabei die sogenannten Verbinder, die generell saniert werden müssen.

Diese Schulen werden je nach Mittelbereitstellung ebenfalls saniert.

Die Außenanlagen sind intakt und nutzbar. An einigen Stellen heben sich aufgrund des Wurzelwerkes die Betonplatten. Hier wird jeweils reagiert und die Stolperstelle beseitigt. Die Sanierung der gesamten Schulhöfe kann ebenfalls nur über Jahre erfolgen.

Im nächsten Jahr soll die Generalsanierung von 2 Schulhöfen an Grundschulen geplant und im Jahr 2016/2017 realisiert werden.

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

3. Welche Maßnahmen ergreift die Stadtverwaltung, um mögliche Sicherheitsrisiken für die Schüler und Angestellten an den Erfurter Schulen frühzeitig zu erkennen und zu beheben?

Die Meldung sicherheitsrelevanter Mängel gehen von den Nutzern direkt im Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung ein und werden unverzüglich behoben. Des Weiteren erfolgen regelmäßige Begehungen/Kontrollen der Arbeitssicherheit, der Feuerwehr, der Hygiene und des Lebensmittelüberwachungsamtes. Die Protokolle dieser Begehungen werden von den jeweiligen zuständigen Bereichen abgearbeitet. Im Ausnahmefall kann es vorübergehend auch zur Sperrung einzelner Nutzungseinheiten kommen.

Sehr geehrter Herr Hose, die von Ihnen abgeforderte Einzelauflistung zu den Fragen 1 und 2 konnte auf Grund der Kurzfristigkeit nicht erstellt werden. Wir werden diese zeitnah nachreichen, wobei wir alle Schulstandorte und nicht nur die Plattenbauschulen betrachten.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein