

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat
Herrn Kallenbach
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

DS 2544/14 - Straßenbeleuchtung in der Straße Dittelstedter Grenze in EF-DIT; Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Kallenbach,

Erfurt,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen wie folgt beantworten:

1. Ist die Straßenbeleuchtung in der o. g. Straße defekt?

Die Straßenbeleuchtungsanlage war in Verantwortung der Stadt Erfurt bis dato noch nie in Betrieb. Die Straßenbeleuchtungsanlage in der Straße Dittelstedter Grenze wurde von einem privaten Erschließungsträger errichtet. Vom Erschließungsträger wurden der Verwaltung keinerlei Unterlagen über den Bau der Anlage übergeben. Die Anlage wurde somit zunächst ohne Dokumentation übergeben. Bei der anschließenden Überprüfung der Anlage vor Ort konnte keine Kabeleinspeisung des EVU am für die Anlage verantwortlichen Schaltschrank festgestellt werden, auch waren die elektrischen Anschlüsse in den Leuchten stark korrodiert, was einen vorhergehenden Betrieb ausschließt. Somit sind die Aussagen der Anwohner, dass die Anlage schon einmal in Betrieb gewesen wäre, mit der Anlagenrealität nicht vereinbar.

Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat daraufhin einen Netzanschluss bei den Stadtwerken Erfurt beantragt und parallel die Anlage auf eventuelle Quereinspeisungen (Grund: Aussage der Anwohner, dass die Anlage wohl mal in Betrieb war) überprüft. Der Netzanschluss konnte von Seiten der SWE im Jahr 2014 nicht mehr realisiert werden, ist jedoch in der 4. KW 2015 ausgeführt worden. Nach erfolgtem Zählereinbau durch den Netzvertrieb der SWE wird der Meisterbereich Straßenbeleuchtung des städtischen Betriebshofes die Anlage in Betrieb nehmen. Inzwischen ist die Anlage durch die Stadtverwaltung übernommen worden.

2. Handelt es sich um eine umfangreiche Reparatur?

Es handelt sich wie oben erwähnt um eine umfangreiche Inbetriebnahme.

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

3. Wann ist mit der Wiederinbetriebnahme zu rechnen?

Das TVA geht davon aus, dass wir die Anlage Ende Januar/Anfang Februar in Betrieb nehmen können.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein