

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 540
Weimarplatz 4
99423 Weimar

Stellungnahme der Stadt Erfurt im Planfeststellungsverfahren "Erweiterung der Gleisschleife Bindersleben"

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Erfurt,

im o.a. Planfeststellungsverfahren erhielt die Landeshauptstadt Erfurt Gelegenheit, zum Vorhaben Stellung zu nehmen.

Nachfolgende Auflagen zum o.g. Vorhaben werden geltend gemacht:

Belange des Immissionsschutzes

Die geplanten Baumaßnahmen sind so durchzuführen, dass an den benachbarten Wohngebäuden (Am Waidig 1, Kirschweg 3, 5 und 8) die Immissionsrichtwerte gem. Nr. 3.1.1 c) der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) in Höhe von 55 dB(A) – tags (7.00 bis 20.00 Uhr) und 40 dB(A) – nachts (20.00 bis 7.00 Uhr) nicht überschritten werden. Die Möglichkeiten zur Vermeidung von Baulärmeinwirkungen (keine Nachtarbeit, Einsatz lärmarmen Gerätschaften, Vermeidung lärmintensiver Bauverfahren, Beschränkung der Betriebszeit lautmächtigster Maschinen u.a.) sind auszuschöpfen.

Allgemeine Hinweise

Derzeit ist das Flurstück 333 (Gem. Töttleben, Flur 3) - Streuobstwiese durch das Garten- und Friedhofsamt, Abt. Landwirtschaft der Landeshauptstadt Erfurt verpachtet. Der Beginn der Maßnahmenumsetzung auf dem Flurstück muss dem Verpächter rechtzeitig angezeigt werden, damit der Pächter in Kenntnis gesetzt werden kann.

Das im Haltestellenplan (Unterlage 7.3) dargestellte Blindenleitsystem entspricht nicht dem aktuell anzuwendenden Stand (DIN). Im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung ist dieses mit der Stadt nochmals abzustimmen und anzupassen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt