

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1741/16

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung des JHA vom 06.09.16 zum TOP 8.2 - Dringliche Informationsaufforderung ... (DS 1535/16 und 1529/16) hier: Stand der Mängelbeseitigung in der Kita "Marbacher Lausbuben"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Unter Verweis auf Sammelnachweis 2 wird um klarstellende Information gebeten, warum bisher noch keine Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Das genannte Objekt unterliegt wie alle Kitas der laufenden Instandhaltung. In 2016 sind Maßnahmen durchgeführt, welche auch fortgesetzt werden.

Folgende Mängel sind noch zu beheben:

Außenputz am Sockel: Die Schäden entstehen durch fehlenden Anfahrschutz beim Spiel der Kinder (Roller usw.). In Abstimmung mit der Unfallkasse Thüringen wird der Sockelputz 2016 erneuert und mit einem Kiesstreifen und Borden aus Gummigranulat versehen.

Bodenbelag Flur und Treppe: Dieser Mangel kann nicht im laufenden Betrieb beseitigt werden, die Schließung bzw. der Umzug in ein Ausweichobjekt sind erforderlich. Wenn ein Termin gefunden wird, ist die Beseitigung in 2016 möglich, wenn nicht, muss der Mangel in 2017 beseitigt werden, offene Nähte werden bis dahin repariert.

Fluchtweg Fenster: Mit der Unfallkasse Thüringen wurde abgestimmt, eine Aufstiegshilfe anzuschaffen, da es Lieferzeiten gibt, erfolgt die Bereitstellung 2017.

Sanitäranlage: Der Sachverhalt der Geruchsbelästigung und Verstopfung wird geprüft, er war bisher in Amt 23 nicht bekannt.

Weiterhin gab es eine Anforderung zum Treppengeländer und zum Unterlaufschutz der Treppe, diese Mängel werden in 2016 beseitigt.

Aus der dem Amt 23 nicht angezeigten Umnutzung von Räumen ergeben sich Umbauarbeiten, die auf Grund der Vorbereitungszeit erst in 2017 ausgeführt können.

Anlagen

Siegl

Unterschrift Amtsleiter

14.10.2016

Datum