

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0179/18

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung des KAS vom 18.01.2018 zum TOP 5.6 Brandschutz Universitätsbibliothek / Historische Schriften (Amploniana) (DS 2809/17) hier: Beseitigung der Mängel

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Nach Auskunft des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha wird zu den vorliegenden Fragen folgendes mitgeteilt:

1. Wann ist mit der Beseitigung der Mängel an der Brandschutzanlage zu rechnen?

Aktuell wurde durch einen durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) beauftragten externen Sachverständigen eingeschätzt, dass trotz der festgestellten Mängel die Personensicherheit in der Universitätsbibliothek aus bauordnungsrechtlicher Sicht gegeben ist. Nachfolgend wird ein kurzfristiger und langfristiger Maßnahmenkatalog zur Abstellung der Mängel erarbeitet.

2. Ist abgeklärt, dass die Historischen Schriften auch derzeit sicher verwahrt werden?

Die „bibliotheca amploniana“ ist durch eine separate Gaslöschanlage geschützt. Dieser Anlage wurde durch den Prüfsachverständigen Wirksamkeit und Betriebssicherheit bescheinigt. Des Weiteren sind die Räumlichkeiten, in denen die „bibliotheca amploniana“ aufbewahrt wird, brandschutztechnisch von den Räumen der Universitätsbibliothek abgeschottet.

Abschließend bleibt darauf zu verweisen, dass die Universitätsbibliothek als Liegenschaft des Freistaates Thüringen nicht der Zuständigkeit der unteren Bauaufsicht unterliegt. Die Zuständigkeit liegt in diesem Fall beim TLBV sowie beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL).

Anlagen

gez. Dr. Ungewiß

Unterschrift Amtsleiter Amt für Bildung

21.02.2018

Datum