

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0472/18

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung BUGA vom 20.02.2018 zum TOP 6.1 (DS 0192/18) BUGA Erfurt 2021 - Entwurfsplanung Nördliche Geraaue, BUGA-Maßnahmen - hier: Oberflächenbefestigung Wege

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Unter Bezugnahme auf die Drucksache 0192/18 – Anlage M 7 Nordpark – bitten die Ausschussmitglieder um Mitteilung, welche Befestigung bei den Parkwegen tatsächlich Verwendung finden soll. Unter anderem wurde die Prüfung des Oberflächenbelages (Asphalt oder wasser-gebundene Decke) für die beiden westlichen Wege sowie den östlichen Weg (Nordbad) gefordert.

Die Befestigung der Parkwege in M7 – Nordpark erfolgt in Asphalt, wassergebundener Wegedecke sowie als Pflaster-Belag (siehe Anlage). Bezüglich der Befestigung der westlichen Parkwege vom Garnisonslazarett kommend, ist eine Ausfertigung in Asphalt aufgrund der Gefälle fachlich zwingend notwendig.

Der östliche Weg entlang des Nordbades ist aktuell in Asphalt, aufgrund seiner Frequentierung und seiner Bedeutung als überregionaler Radweg, ausgebildet.

Anlagen

M7 – Nordpark, Übersichtsplan Wege

gez. Siegl

Unterschrift Leiter Fachbereich 04.02

22.02.2018

Datum