

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion
im Erfurter Stadtrat
Frau Walsmann
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

**DS 0050 / 19- Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - Wasserschaden Motzstraße;
öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Walsmann,
nachfolgend beantworte ich Ihre Fragen:

Erfurt,

1. Ist das genaue Ausmaß der Schäden bereits bekannt?

Im Zusammenhang mit den Schäden an den Transportleitungen der ThüWa ThüringerWasser GmbH ist es zur Überflutung und Unterspülung der Motzstraße, Ausspülung der Böschung hin zum Kressepark und zur Überflutung von Teilflächen des Kresseparks gekommen.

Durch den erheblichen Wasserdruck und die Menge an austretendem Wasser wurde der gebundene Oberbau der Verkehrsanlage auf einer Länge von ca. 35 m und einer Breite ca. 10,5 m um rund 15 cm angehoben. Bedingt hierdurch liegt unter den gebundenen Schichten (Asphalt) ein Hohlraum vor. Dieser kann derzeit nur in Teilbereichen begutachtet werden, wird aber als nicht dauerhaft tragfähig eingeschätzt und ist vollständig zu erneuern.

Seitens des Tiefbau- und Verkehrsamtes sind alle durchzuführenden Maßnahmen zur Instandsetzung der Fahrbahn, des Rad- und Gehweges sowie der Böschung zum Kressepark auf ca. 35 m Länge vorgegeben worden. Über diesen Bereich hinausgehende Schäden an ungebundenen und gebundenen Schichten sind durch entsprechende Nachweise z. B. der Tragfähigkeit auszuschließen.

Weiter wurde der Böschungsbereich der Straße – hin zum Kressepark – durch austretendes Wasser beschädigt. Die beschädigte Böschung ist vom Fuß bis zur Krone wieder aufzubauen, zu profilieren und zu begrünen. Die Oberflächenentwässerung der Straße ist fachgerecht wiederherzustellen, zuletzt sind alle betroffenen Bereiche der Verkehrsanlagen grundhaft zu reinigen.

Infolge der aktuell herrschenden Witterung (derzeit ist u.a. kein Asphaltmischgut verfügbar) können die erforderlichen Arbeiten nicht begonnen werden. Lässt die Witterung es zu, kann die Motzstraße im April 2019 wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

2. Wie kann gewährleistet werden, dass die wichtige Zufahrtsstraße nicht erneut in Mitleidenschaft gezogen wird?

Die Schadensbilder vom 30. August 2018 und vom 5. Januar 2019 lassen jeweils Materialbeeinträchtigungen an den Trinkwasserleitungen vermuten. Ein Verdacht auf äußere Einwirkungen auf die beschädigten Abschnitte besteht nicht.

Seit Neuverlegung des Doppelleitungssystems im Jahr 1966 war der betroffene Leitungsabschnitt bis zum Eintreten des ersten Schadensereignisses im August 2018 schadensfrei. Nach einschlägiger Literatur und gelebter Praxis verfügen die verbauten Rohrleitungen über eine technische Nutzungsdauer von 80 - 120 Jahre. Die Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes über diesen Zeitraum kann allerdings nicht gegeben werden.

Die ThüWa ThüringenWasser GmbH erarbeitet im Rahmen ihrer Zielnetzplanung für ihr gesamtes ca. 1.700 km langes Leitungssystem nebst Anlagen eine Rang- und Reihenfolge erforderlicher Maßnahmen. Hierfür ist geplant, dass diese schwerpunktmäßig für die Transport- und Zubringerleitungen beginnend ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden. Für die Priorisierung der Maßnahmen spielen die technische Nutzungsdauer und die Schadenshäufigkeit eine entscheidende Rolle.

Der Straßenbaulastträger hat leider auf das Leitungsnetz der ThüWa und damit im Zusammenhang stehende Schadensereignisse keinen Einfluss. Hier gelten die Regelungen des Konzessionsvertrages. Die entsprechende Verantwortung bezüglich des Netzzustands obliegt dem Netzbetreiber.

3. Können mögliche Unterspülungen an der ICE-Strecke ausgeschlossen werden und liegen diesbezüglich bereits stichhaltige Hinweise beispielsweise seitens der Bahn vor?

Eine Schädigung der Gleisanlage der ICE-Strecke konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Im Zuge der Schadensbeurteilung am 5. Januar 2019 wurde die Deutsche Bahn AG über die Bundespolizeiinspektion Erfurt vom Wasserrohrbruch in der Motzstraße informiert. Die Gleisanlage der Deutschen Bahn AG wurde daraufhin vom zuständigen Notfallmanager der Deutschen Bahn begutachtet und kontrolliert.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein