

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1012/20

Titel

Festlegung aus der Sitzung SBUKV vom 09.06.2020 zur DS 0834/20 - weitere Nachfragen zum Neubau Mensa an der GS 22, Riethstraße, Erfurt

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Aufgrund der hohen Kosten für den Neubau der Mensa an der GS 22, wird um Informationen zur damaligen Aufgabenstellung gebeten. Außerdem soll begründet werden, weshalb man sich für diese Bauweise (z. B. Deckenträger mit großen Spannweiten ohne Stützen) entschieden hat.

In der Aufgabestellung aus dem Jahr 2017 ist die Errichtung einer Mensa mit mindestens 150 Sitzplätze und 230 m² Nebenflächen gefordert. Erreicht wurden 160 Plätze auf 234 m². Der Speiseraum muss auch als Aula genutzt werden, da es in der Schule keinen weiteren großen Raum, z. B. für Schuleinführungsfeiern, gibt. Um eine möglichst flexible Nutzung zu gewährleisten, war eine stützenfreie Konstruktion zu wählen. Zusätzliche Stützen schränken die Nutzungs- bzw. Möblierungsmöglichkeiten stark ein.

Der Raum kann außerdem auch für außerschulische Veranstaltungen, z. B. für den Ortsteil, genutzt werden. Hier ist auch eine größtmögliche stützenfreie Fläche von Vorteil.

Anlagen

Dr. Torben Stefani

Unterschrift Amtsleitung amt.

16.06.2020

Datum