

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0095/21

Titel

Festlegung aus der nichtöff. Sitzung SBUKV vom 20.01.2021 zur Drucksache 2422/20
"Lüftungsanlagen für Erfurter Schulen und Kindergärten" - Kosteninformation

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Folgende Kosten können für die im Test befindlichen Lüftungsanlage benannt werden:

1. Musterabluftanlage nach Maßgabe des Max-Planck-Instituts für Chemie:

500 EUR pro Raum

2. Modellprojekt zur dezentralen Lüftung in Verbindung mit einer Zu-/Abluftanlage und entsprechender Luftverteilung im Raum in der GS 34, als Modellversuch für die Plattenbauschulen:

8.500 EUR pro Raum

3. Installierte CO²-Fühler im GYM 10 in Verbindung mit automatisch geregelten elektrischen Fensterantrieben, sowie dem Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage im Werkenraum analog Punkt 2. Gesamtkosten:

10.000 EUR (8.500 EUR pro Raum gem. Punkt 2 und 1.500 EUR pro Raum für die CO²-Fühler in Verbindung mit den automatischen Fensteröffnung, welche im Rahmen der Sanierung eingebaut wurden)

4. Einbau einer zentralen Lüftungsanlage u. a. im Neubau/Erweiterungsbau der GS 18 und vorgesehener Einbau in den Objekten Vieselbach und Albert-Einstein-Straße:

200.000 - 400.000 EUR Kosten pro Objekt (abhängig von der Objektgröße)

Anlagen

gez. Arne Ott

Unterschrift Amtsleitung A23

29.01.2021

Datum