



LEGENDE

- ① **Oberbau Fahrbahn - Asphaltbauweise**
gem. RStO12 Tafel 1, Zeile 1
 - 4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS 50/70
 - 16 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70
 - 45 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr. (Nutzung vorh. FSS für Profilausgleich)
 - 65 cm Gesamtaufbau
 - (+Bodenaustausch bei Bedarf zur Tragfähigkeitserhöhung)
- ② **Oberbau Gehweg - Betonrechteckpflaster**
gem. RStO12 Tafel 6, Zeile 1
 - 8 cm Betonrechteckpflaster
 - 4 cm Pflasterbett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 Vlies
 - 28 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr.
 - 40 cm Gesamtaufbau
- ③ **Oberbau Zufahrt - Betonrechteckpflaster**
gem. RStO12 Tafel 6, Zeile 1
 - 10 cm Betonrechteckpflaster
 - 4 cm Pflasterbett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 Vlies
 - 51 cm Frostschuttschicht 0/45 gebr.
 - 65 cm Gesamtaufbau
 - (+Bodenaustausch bei Bedarf zur Tragfähigkeitserhöhung)

--- Grundstücksgrenze
- - - vorhandenes Gelände

Sämtliche Börde erhalten eine Bettung und Rückenstütze aus Beton C 25/30



Drucksache 0020/22 Anlage 5.1 Am Angerberg Variante A_RQ Vorzugsvariante

Vorplanung

Ingenieurbüro Katzung GmbH Belvederer Allee 12, 99425 Weimar Tel.: (03643) 853990, Fax: (03643) 853991 Internet: www.katzung.de e-mail: weimar@katzung.de	Datum	Zeichen	
	bearbeitet:	15.11.2021	Rethberg
	gezeichnet:	15.11.2021	Rethberg
geprüft:			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber: Erfurt LANDESHAUPTSTADT THÜRINGEN Stadtverwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt Steinplatz 1 99085 Erfurt TEL.: 0361/655-0	Unterlage: Regelquerschnitt Am Angerberg Blatt-Nr.: 14.2	
Maßnahmebezeichnung: Straßenbau Am Angerberg/Wartburgstraße Erfurt - Hochheim		Unterlagenbezeichnung: Vorzugsvariante A
TVA-Objekt-Nr.: 100112	Projekt-Nr.: 21/21	Maßstab: 1 : 50
aufgestellt und geprüft: Erfurt, den		bestätigt: Erfurt, den
Tiefbau- und Verkehrsamt Abteilung Bau		prüfende Stelle / Fachabteilung / Fachamt