

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE.

Frau Stange

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

Drucksache 1673/23; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO ; Trinkbrunnen in der Nördlichen Geraaue; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Stange,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. Warum gibt es keine Trinkbrunnen in der Nördlichen Geraaue?**
- 2. Hat die Stadtverwaltung die Absicht, Trinkbrunnen im Gebiet Nördliche Geraaue zu errichten, wenn ja, wo und wann, wenn nein, warum nicht?**

In der Geraaue wurden im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur BUGA 2021 drei Trinkbrunnen errichtet.

- 1 Standort am Baumhaus im Nordpark
- 1 Standort im Park "Am Klärchen"
- 1 Standort hinter dem Schauwasserkraftwerk, Nähe Jugendclub

Weitere Standorte sind in der Geraaue zurzeit nicht geplant.

- 3. Welche Voraussetzungen müssen mit welchen Kosten für die Errichtung von Trinkbrunnen geschaffen werden?**

Voraussetzung für die Herstellung von Trinkbrunnen ist die Möglichkeit eines Trinkwasseranschlusses an das Wassernetz. Es ist ein Hausanschlussantrag bei den SWE zu stellen.

Die notwendige Stromversorgung für eine nach den geltenden Hygienevorschriften herzustellende Zwangsspülung kann ggf. über eine Jahresbatterie abgesichert werden, andernfalls wäre auch hierfür ein Hausanschluss zu beantragen und herzustellen. Das wegfließende Wasser kann über einen Einlauf versickert werden. Ist das nicht möglich, muss ein Anschluss an das Abwassernetz hergestellt werden. Die Möglichkeiten sind für den jeweils gewünschten Standort im Einzelnen zu prüfen und mit den Stadtwerken abzustimmen.

Zusätzlich ist ein Brunnenschacht für Wasser- und / oder Stromzähler zu installieren, sowie für weitere Installationen, wie z.B. einen Schlauchanschluss zur Reinigung, Strom für Beleuchtung und Kärcheranschluss,

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de

Internet: www.erfurt.de

Rathaus

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6

Haltestelle:

Fischmarkt

Handwaschbecken etc.

Die Kosten für die Herstellung eines Trinkbrunnens in Edelstahlausführung, wie sie in der Geraue installiert wurden, beliefen sich in den Jahren 2020 und 2021 auf ca. 50.000 bis 60.000 EUR zzgl. Oberflächenherstellung. Diese Kosten können variieren, je nach gewählter Materialität und wieder herzustellender Oberflächenbefestigung. Unter zusätzlicher Einrechnung eines Baupreisindex kann man aktuell von bis zu 100.000 EUR ausgehen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein