

Streckenabschnitt 1

- verkehrsberuhigter Bereich
- Belag: Naturstein-Pflaster, bruchrau
- vor Kita mangelhafte Entwässerung
- querende Fußgänger
- Sichtfeld Rad schlecht durch parkende Pkw

Streckenabschnitt 2

- gemeinsamer Rad-/ Gehweg
- Breite: 3.50 bis 3.80 m
- Belag: WGD - Nasswetter!
- querende Fußgänger - Wege + Bänke + Sitzstufen
- Poller im Übergang zu Abschnitt 1
- unklare Führung der Strecke über die Platzfläche

Brücke

- nutzbare Breite 2.70 m
- Belag: Gitterrost
- Ein- / Ausfahrten Brücke sehr eng verschwenkt

Streckenabschnitt 3

- gemeinsamer Rad-/ Gehweg
- Belag: WGD - Nasswetter!
- querende Fußgänger

Streckenabschnitt 4

- verkehrsberuhigter Bereich
- Belag: WGD - Nasswetter!
- Breite: über 3 m

M 1/400