

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
Frau Pietsch
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2042/25, Anfragen nach § 9 Abs. 2 GeschO, Umsetzungsstand der DS 0197/25 Brandmeldeanlagen in Feuerwehrgerätehäusern und hochvisible

Sehr geehrter Frau Pietsch,

Erfurt,

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt:

- 1. Welchen Umsetzungsstand haben die Gespräche zwischen dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie dem Amt für Gebäudemanagement zur Einführung von Brandmeldeanlagen in Feuerwehrgerätehäusern? Liegt bereits ein Konzept vor, und wenn ja, mit welchem Zeit- und Finanzierungsplan wird dessen Umsetzung verfolgt?**

Da die Ausstattung von allen Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Erfurt mit einer Brandmeldeanlage nach DIN 14675 eine sehr kostenintensive sowie aufwendige Maßnahme geworden wäre, wurden mögliche Alternativen hierzu geprüft.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Erfurt Dittelstedt konnte in Abstimmung mit dem Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz eine kostengünstige Variante zur Ausstattung eines Feuerwehrhauses mit Rauchmeldern im Juli dieses Jahres umgesetzt werden. Für die weitere Planung bzw. zur Erstellung eines Ausstattungskonzeptes ist beabsichtigt mit diesem Pilotprojekt bis Ende 2025 Erfahrungen zu sammeln und diese dann in der weiteren Planung zu berücksichtigen. Im Anschluss an die Testphase ist dann zur Umsetzung ein gemeinsames Gespräch mit dem Amt für Gebäudemanagement geplant.

- 2. Welchen Umsetzungsstand haben die angekündigte Beschaffung der Verkehrsleitkegel?**

Seitens der Stadtverwaltung Erfurt gab es keine Zusage zur Beschaffung von hochvisiblen Verkehrsleitkegel gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr. Somit gibt es hierzu auch keinen Umsetzungsstand bzw. eine weiterführende Planung.

Seite 1 von 2

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr Erfurt sind entsprechend der gültigen Vorschriften ausgestattet.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn