

Drucksache 0964/25 – Komplexprojekt Mehringstraße - Bestätigung der Entwurfsplanung

Begründung der Dringlichkeit

Entsprechend Inspektionsbefund und Zustandsbewertung des Entwässerungsbetriebes Erfurt besteht für den Abwasserkanal in der Mehringstraße umgehender Handlungsbedarf auf einer Haltungslänge von ca. 80 m.

Die Standsicherheit des Altrohres ist außerordentlich gefährdet (klaffende Komplex- und Längsrisse als Strecken- und Einzelschäden). Die Grundanforderungen der betroffenen Kanalsubstanz bezüglich Standsicherheit, Dichtheit und Betriebssicherheit sind nicht mehr gegeben. Auf Grund der Schwere und Dichte der Schäden, des Alters der Rohrsubstanz und der zustandsbedingten Nutzungsrisiken hält der Entwässerungsbetrieb die **kurzfristige Sanierung** der Kanalhaltung für absolut notwendig.

Auf Grund der Tieflage des Abwasserkanales und der mittigen Anordnung in der Mehringstraße muss die gesamte Straße von Kreuzung Bebelstraße bis Breitscheidstraße grundhaft erneuert werden. Um ein mögliches Bauende eventuell noch Ende 2026 zu erreichen, ist der angestrebte Baubeginn nach der Terminkette für „Öffentliche Ausschreibung“ für den 18.05.2026 vorgesehen. Die Vorprüfung dazu muss unbedingt am 24.11.2025 stattfinden.

Wir bitten deshalb um Behandlung der Drucksache am 20.11.2021 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr in Dringlichkeit.

gez. Dipl.-Ing. Reintjes
Amtsleiter